


Ciechanów, 2020.10.22

HKN.6030.17.2.2020

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

P. R. Czupryński

DECYZJA Nr HK-172/2020



W P E Y N E Ł O

Nr. rej. 1344/2020

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 3076/20 z 28.08.2020 i Nr. 3443/20 z 16.09.2020r. z instalacji wodociągu Wiksin gm. Grudusk, według sprawozdania 2709/20 z dnia 24.09.2010r. i 2431/20 z dnia 01.09.2020 r. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i próbek Nr 712-715 według sprawozdani HKL.6000-2-283/712,713,714,715/2020 z dnia 19.10.2020r. pobranych w ramach nadzoru sanitarnego.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej
wodociągu zbiorowego Wiksin, gm. Grudusk**

Uzasadnienie:

W dniu 28.08.2020r i 16.09.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Wiksinie Nr : 3076 i 3443 oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z punktów monitoringowych/zgodności na instalacjach wodociągu Wiksin (SUW Wiksin – woda surowa i u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej – Żarnowo 2 mieszkanie prywatne – kran w kuchni, Kołaki Wielkie 40 m pr. Kran w kuchni, Rąbież Gruduski –m pr. Kran w kuchni).

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Na podstawie w/w sprawozdań z badań wody, PPIS w Ciechanowie stwierdza, że jakość wody na w sieci dystrybucyjnej, spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, oraz w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Wiksin - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Wiksin, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Grudusk
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 4.) aa