

HKN.9024.11.4.2023

P. R. Cieplich



22.08.2023

Ciechanów, 2023.08.21

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DECYZJA Nr HK- 169/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Humięcino gm. Grudusk zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 07.08.2023 r. (protokół kontroli nr HK-25/72/2023) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-447/1023,1024/2023 z dnia 09.08.2023 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.08.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 3017/23, 3018/23, 3019/23, 3020/23 z dnia 17.08.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Humięcino.

Uzasadnienie

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Humięcino na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 07.08.2023 r. (protokół kontroli nr HK-25/72/2023) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-447/1023,1024/2023 z dnia 09.08.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości mikrobiologiczne dot. obecności bakterii grupy coli (1jtk/100 ml) w 1 punkcie zgodności/monitoringowym: Mierzanowo 17- mieszkanie prywatne - kran w kuchni.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 09.08.2023 r. znak: HKN.9024.11.4.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie pismem znak EK/2064/2023/BM z dnia 10.08.2023 r. poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych. W dniu 17.08.2023 r. strona zobowiązana przedłożyła pismo znak EK/2113/2023BM wraz z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.08.2023 r.. Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 3017/23, 3018/23, 3019/23, 3020/23 z dnia 17.08.2023 r. wykazano poprawę jakości wody i potwierdzono wyeliminowanie nieprawidłowości sanitarnych – brak obecności bakterii grupy coli w 4 punktach zgodności (SUW - woda uzdatniona i 3 punkty na sieci dystrybucyjnej).

Badania wykonały uprawnione laboratoria.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Humięcino - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Humięcino, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Grudusk
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 4.) aa