

Ciechanów, 2023.02...²⁴....

HKN.9024.11.1.2023

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa

ul. Nowa 40
06-500 Mława



DECYZJA Nr HK-33/2023

P. R. Czapliński 515/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr od 131 do 133 pobranych w ramach nadzoru sanitarnego (zgodnie z protokołem kontroli nr HK-84/4/23 z dnia 13.02.2023 r.) w dniu 13.02.2023 r. z instalacji wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Humięcino, według sprawozdań z badań HKL.9051-1-50/131,132,133/2023 z dnia 17.02.2023 r., Nr HKL 00939/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr BP/638/P/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz według wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.02.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23 z dnia 23.02.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność do spożycia przez ludzi wody
w sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Humięcino.**

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Humięcino na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 13.02.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej wg protokołu Nr HK-84/4/23, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-50/131,132,133/2023 z dnia 17.02.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dotyczące przekroczonego poziomu barwy ($15,9 \pm 2,3$) w 1 punkcie zgodności /monitoringowym (Mierzanowo 17, mieszkanie prywatne –kran w kuchni).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 20.02.2023 r. znak: HKN.9024.11.1.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana poinformowała pismem znak: EK/493/2023/BM z dnia 21.02.2023 r. o podjętych natychmiastowo działaniach naprawczych zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowego poziomu barwy w wodzie uzdatnionej z wodociągu Humięcino gmina Grudusk, polegające na płukaniu sieci i przyłączy wodociągowych oraz pismem z dnia 24.02.2023 r. przekazała wyniki badań zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23 z dnia 23.02.2023 r. potwierdzające wyeliminowanie nieprawidłowego poziomu barwy wody we wszystkich punktach zgodności /monitoringowych wodociągu Humięcino.

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Humięcino zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części B oraz w części C oraz części D załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Humięcino - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Humięcino zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Grudusk
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak