

HKN.9024.11.1.2023

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława



DECYZJA Nr HK- 32/2023

P. R. Czapla 5/14/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 105 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Humięcino zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.02.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23 z dnia 23.02.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
umarza postępowanie administracyjne
w sprawie wyeliminowania nieprawidłowych zmian,
w zakresie nieprawidłowego poziomu barwy
w 1 punkcie zgodności/monitoringowym w wodociągu Humięcino.

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Humięcino na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 13.02.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej wg protokołu Nr HK-84/4/23, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-50/131,132,133/2023 z dnia 17.02.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dotyczące przekroczonego poziomu barwy ($15,9 \pm 2,3$) w 1 punkcie zgodności /monitoringowym (Mierzanowo 17, mieszkanie prywatne –kran w kuchni). W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 20.02.2023 r. znak: HKN.9024.11.1.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana poinformowała pismem znak: EK/493/2023/BM z dnia 21.02.2023 r. o podjętych natychmiastowo działaniach naprawczych zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowego poziomu barwy w wodzie uzdatnionej z wodociągu Humięcino gmina Grudusk, polegające na płukaniu sieci i przyłączy wodociągowych oraz pismem z dnia 24.02.2023 r. przekazała wyniki badań zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23 z dnia 23.02.2023 r. potwierdzające wyeliminowanie nieprawidłowego poziomu barwy wody we wszystkich punktach zgodności /monitoringowych wodociągu Humięcino.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Humięcino, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Grudusk
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 4.) aa