



HKN.9024.10.2.2023

*P. R. Czapka*

Ciechanów, 2023.03.....<sup>08</sup>

### Ocena jakości wody



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie** po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy PPIS i realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji dystrybucyjnych **w strefie zaopatrzenia wodociągu Grudusk informuje, że wodociąg w 2022 r.** dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w części A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Wodociąg Grudusk produkujący wodę w ilości ok. 213,60 m<sup>3</sup>/d, o długości sieci dystrybucyjnej 19,2 km, zaopatruje około 1403 mieszkańców miejscowości (7) gm. Grudusk: Borzuchowo, Grudusk, Grudusk-Borzuchowo, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Sokołowo, Sokólnik.*

**Z upoważnienia**  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie  
*K. Polak*  
**Katarzyna Polak**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grudusk
2. Zakład Usług Wodnych w Mławie
3. aa