



HKN.9011.2.19.2023

P. R. Czajkowski



Ciechanów, 2023.03.16

**Pan Marek Piotrowicz
Wójt Gminy Grudusk**

Ocena obszarowa jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągów Wiksin, Stryjowo, Humięcino i Grudusk zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców Gminy Grudusk informuje, że ok. 2054 mieszkańców gminy w 2022 r. miało możliwość korzystania z wody o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych (wodociąg Grudusk, wodociąg Humięcino), a pozostałych ok. 1439 mieszkańców gminy w 2022 r. korzystało z wody o zmiennej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Z wody wykazującej krótkotrwałe pogorszenie korzystali pozostali mieszkańcy gminy, zaopatrywani w wodę z wodociągów:

- **Stryjowo – ponadnormatywny poziom mętności**
- **Wiksin – obecność bakterii grupy coli**

Działania naprawcze podejmowane w ramach postępowania administracyjnego skutkowały przywróceniem wymaganej jakości wody w ww. zakresie.

Woda podawana do sieci dystrybucyjnej i w sieci tych wodociągów spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A tabela 1, w części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Wodociągi zaopatrujące w wodę Gminę Grudusk: Wiksin o produkcji ok. 120,2 m³/d, Humięcino o produkcji ok. 153,7 m³/d, Stryjowo o produkcji ok. 189,9 m³/d i Grudusk o produkcji ok. 213,6 m³/d o łącznej długości sieci dystrybucyjnej 110,2 km korzystają z ujęć wody o bardzo dobrej jakości mikrobiologicznej, niewymagającej stałej dezynfekcji. Ujmowane wody dla tych wodociągów charakteryzują się z kolei stosunkowo wysoką koncentracją żelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Związki te nie stanowią problemu zdrowotnego, ale wymagają uzdatniania ponieważ wpływają na akceptowalność wody do picia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu oraz z powodu powstawania osadów w systemach dystrybucji, co wpływa min. na mętność wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Joanna Zaręba